

From: Plukaard, Wendy <plukaard.w>
Sent: dinsdag 1 augustus 2017 10:32:22
To: !Raadsleden; !Burgemeester en wethouders
Cc: Stadhuis; !Concernzaken
Subject: artikel 40 vragen van de ChristenUnie/SGP inzake aanwezigheid roestvrijstaal in zwembaden
Attachments: 170731 schriftelijke vragen ex artikel 40 van cusgp inzake aanwezigheid roestvrijstaal in zwembaden.pdf

*Aan: het College
Aan: de Raad*

Bijgaand treft u aan schriftelijke vragen ex artikel 40 van het RvO van de fractie van ChristenUnie/SGP inzake aanwezigheid roestvrijstaal in zwembaden . Conform het Reglement van Orde dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden, te weten vóór 31 augustus 2017. Zie in dit kader ook [brief 17.013597](#) namens het college op de DLIS.

Met vriendelijke groet,

Wendy Plukaard

@ Stadhuis, graag deze versie met vermelding van het onderwerp registreren

Wendy Plukaard | Algemeen secretaris vd Griffie | Gemeente Woerden
Postbus 45, 3440 AA Woerden | De Bleek 10, 3447 GR Woerden
T 0348 – 428 805 | <https://gemeenteraad.woerden.nl>

Art. 40 vragen: Aanwezigheid roestvrijstaal in zwembaden

Geacht college,

Een aantal jaren geleden vond er in een zwembad in Tilburg een dodelijk ongeluk plaats. De oorzaak daarvan was een geluidsbox die met roestvrijstaal bevestigd was en naar beneden viel. Uit onderzoek bleek dat roestvrijstaal door chloor (en chloordampen) wordt aangetast en daardoor kan breken. Besloten is toen om roestvrijstaal in overdekte zwembaden te verbieden. Alle overdekte zwembaden en verantwoordelijke gemeenten in Nederland kregen de opdracht* om te inventariseren of er gevaarlijk staal in het zwembad aanwezig is. Half juli 2017 bleek dat slechts 20 procent van de zwembaden een dergelijke inventarisatie gemaakt heeft en dat zo'n 80 procent van de overdekte zwembaden mogelijk nog niet voldoet aan het Bouwbesluit.** Als er gevaarlijk roestvrijstaal aanwezig is, moet de eigenaar dit laten verwijderen of vervangen om te voldoen aan de constructieve veiligheidseisen. Gemeenten hebben de taak te controleren of zwembaden voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Omdat 80% van de overdekte zwembaden mogelijk nog niet voldoet aan het bouwbesluit wil minister Plasterk voor 15 oktober 2017 van de gemeenten weten wat de controles hebben opgeleverd. Als zwembaden niet meewerken kunnen ze een dwangsom opgelegd krijgen of (tijdelijk) gesloten worden. Het gaat om (openbare) zwembaden, maar ook om binnenbaden in bijvoorbeeld hotels, sportcomplexen, vakantieparken en zorginstellingen. Daarom heeft de fractie CU-SGP Woerden de volgende vragen aan het college:

- 1) Hebben de Woerdense zwembaden een inventarisatie uitgevoerd of er gevaarlijk staal aanwezig is? En wat zijn de uitkomsten daarvan?
- 2) Voldoen de zwembaden in Woerden inmiddels aan het bouwbesluit? Zo nee, op welke termijn denkt het college de zwembaden te controleren of zij voldoen aan de wettelijke verplichtingen?
- 3) Kan de gemeente Woerden voor 15 oktober 2017 aan het ministerie (BZK) laten weten wat de resultaten van de inventarisatie zijn?

De fractie ziet uit naar de adequate beantwoording.

Hugo Bulk
Fractie CU-SGP Woerden

* <https://vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/bouwregelgeving/nieuws/onderzoeksplicht-roestvrijstalen-constructies-in-zwembaden-0>

** <https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2017/07/11/mogelijk-nog-veel-gevaarlijk-roestvast-staal-in-overdekte-zwembaden>

Aanvullende informatie: <http://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/nog-steeds-levensgevaarlijk-staal-in-meeste.9567436.lynkx>